

| Lp.   | Podst                             | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz       | Razem          |
|---|-----------------------------------|---|----------------|--------------|----------------|
| <b>1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.</b> |                                   |   |                |              |                |
| 1 d.1   | TZKNBK V -242                     | Wyjęcie ościeżnic ze ścian - drzwi wejściowe zewnętrzne oraz drzwi di-krystali zewnętrzne   | szt            |              |                |
|   |                                   | 2   | szt            | 2.000        |                |
|   |                                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>   |
| 2 d.1   | KNNR 3 0702-02                    | Demontaż skrzydeł drzwiowych - szt 2  | m <sup>2</sup> |              |                |
|   |                                   | 5.8   | m <sup>2</sup> | 5.800        |                |
|   |                                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>5.800</b>   |
| 3 d.1   | KNR 2-02 1605-03                  | Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonyw.na sufitach przy wys.do 7 m - do wykonania róbót elektrycznych i malarskich - przyjęto jedną stronę nawy a następnie przestawienie na drugą stronę.   | m <sup>2</sup> |              |                |
|   |                                   | 65  | m <sup>2</sup> | 65.000       |                |
|   |                                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>65.000</b>  |
| 4 d.1   | KNR 2-02 1605-07                  | Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wyk.na ścianach przy wys.rusztow.do 7 m   | m <sup>2</sup> |              |                |
|   |                                   | 65  | m <sup>2</sup> | 65.000       |                |
|   |                                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>65.000</b>  |
| 5 d.1   | TZKNC N-K/I t.11-d.10- analogia   | Zabezpieczenie malowidła – przygotowanie ścian do malowania - malowidła ściennie tj droga krzyżowa , różaniec i pozostałe. Oklejanie konturów taśmą malarską . Przyjęto ; 1 r-g na jedno malowidło . Razem 80 r-g.  | m <sup>2</sup> |              |                |
|   |                                   | 65  | m <sup>2</sup> | 65.000       |                |
|   |                                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>65.000</b>  |
| 6 d.1   | TZKNC N-K/I t.11-d.16 - analogia. | Usuwanie zabezpieczeń tymczasowych z malowidła - usunięcie taśmy zabezpieczającej po malowaniu  | m <sup>2</sup> |              |                |
|   |                                   | 65  | m <sup>2</sup> | 65.000       |                |
|   |                                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>65.000</b>  |
| 7 d.1   | KNNR 2 1401-07                    | Fluotowanie tynków wewnętrznych gładkich  | m <sup>2</sup> |              |                |
|   |                                   | 362   | m <sup>2</sup> | 362.000      |                |
|   |                                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>362.000</b> |
| <b>2 Stolarka drzwiowa.</b>                   |                                   |   |                |              |                |
| 8 d.2   | TZKNBK XII 0101-01                | Wymiana uszkodz.elem.ościeżnic drzwiowych wyjętych ze ścian - elem.pionowe - 4 szt 9,36 m . Ościeżnice debowe. Wsp. do R = 2  | m              |              |                |
|   |                                   | 9.36  | m              | 9.360        |                |
|   |                                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>9.360</b>   |
| 9 d.2   | TZKNBK XII 0101-02                | Wymiana uszkodz.elem.ościeżnic okiennych lub drzwiowych wyjętych ze ścian - elem.poziome - górą szt 2 , + progi dębowe szt. 2 .   | m              |              |                |
|   |                                   | 11.2  | m              | 11.200       |                |
|   |                                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>11.200</b>  |
| 10 d.2  | TZKNBK XII 0201-15 - analogia     | Wymiana uszkodzonych .skrzydeł drzwiowych- wykonanie nowych skrzydeł drzwiowych - wejściowe dwuskrzydłowe zewnętrzne oraz wejściowe jednoskrzydłowe zewnętrzne . Wygląd jak na załącznym szkicu. Wymiary w świetle otworu.drzwi wejściowe dwuskrzydłowe ; 2,50 m x 1,70 m , drzwi jednoskrzydłowe ; 2,0 X 1, 15 m . Drzwi dębowe. | szt            |              |                |
|   |                                   | 2   | szt            | 2.000        |                |
|   |                                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>   |
| 11 d.2  | TZKNBK XII 0504504-04             | Założenie zamka skrzynkowego ozdobnego  | szt.           |              |                |
|   |                                   | 2   | szt.           | 2.000        |                |
|   |                                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>   |
| 12 d.2  | TZKNBK XII 0504-87                | Założenie klamki ozdobnej z szyldem   | szt.           |              |                |
|   |                                   | 2   | szt.           | 2.000        |                |
|   |                                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>   |
| 13 d.2  | TZKNBK XII 0504504-08             | Założenie zawiasy krępowanej (kątovej) kute - szt 6 na drzwi dwuskrzydłowe i szt 3 na jednoskrzydłowe   | szt.           |              |                |
|   |                                   | 9   | szt.           | 9.000        |                |
|   |                                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>9.000</b>   |
| 14 d.2  | TZKNBK XII 0504504-15             | Założenie zasuw drzwiowej przykręcanej - do drzwi dwuskrzydłowych dołem i górą.   | szt.           |              |                |
|   |                                   | 2   | szt.           | 2.000        |                |
|   |                                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>   |
| 15 d.2  | TZKNC N-K/V t.16-a.01             | Nakładanie lakieru, powierzchnia gładka powyżej 1 m2 - dwa razy . Krotność = 2  | m <sup>2</sup> |              |                |
|   |                                   | 11.5  | m <sup>2</sup> | 11.500       |                |
|   |                                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>11.500</b>  |

| Lp.                             | Podst                     | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz       | Razem          |
|---------------------------------|---------------------------|---|----------------|--------------|----------------|
| 16                              | KNNR 2<br>d.2 1101-04     | Montaż drzwi drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jednoramowe wykończone szt. 2  | m <sup>2</sup> |              |                |
|                                 |                           | 7   | m <sup>2</sup> | 7.000        |                |
|                                 |                           |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>7.000</b>   |
| <b>3 Instalacja elektryczna</b> |                           |   |                |              |                |
| 17                              | KNNR 5<br>d.3 1207-08     | Wykucie bruzd dla rur w tynku, Trzy obwody oświetleniowe + obwód gniazd. Obwód pod sufitem dla oświetlenia sufutowego, obwód w połowie wysokości ściany oświetleniowy i obwód kinkietowy. Długość jednego obwodu ok. 28-30 m x 4 = 120 mb + podłączenie ok. 10 m Wsp. do R = 3 - praca na rusztowaniu | m              |              |                |
|                                 |                           | 130   | m              | 130.000      |                |
|                                 |                           |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>130.000</b> |
| 18                              | KNNR 5<br>d.3 1207-15     | Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle - zasilanie  | m              |              |                |
|                                 |                           | 12  | m              | 12.000       |                |
|                                 |                           |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>12.000</b>  |
| 19                              | KNNR BO-12<br>d.3 0356-03 | Mechaniczne przebicie otworów o pow. do 0,05 m <sup>2</sup> w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej o gr. do 3 cegieł   | m <sup>3</sup> |              |                |
|                                 |                           | 0.1   | m <sup>3</sup> | 0.100        |                |
|                                 |                           |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.100</b>   |
| 20                              | KNNR BO-12<br>d.3 0367-01 | Mechaniczne wykucie wnęk gł. do 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej   | m <sup>3</sup> |              |                |
|                                 |                           | 0.18  | m <sup>3</sup> | 0.180        |                |
|                                 |                           |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.180</b>   |
| 21                              | KNNR 5<br>d.3 1208-01     | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm   | m              |              |                |
|                                 |                           | 130   | m              | 130.000      |                |
|                                 |                           |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>130.000</b> |
| 22                              | KNNR 5<br>d.3 0102-05     | Rury winidurkowe karbowane (giętkie) o śr. do 19 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton. Wsp. do R = 2  | m              |              |                |
|                                 |                           | 130   | m              | 130.000      |                |
|                                 |                           |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>130.000</b> |
| 23                              | KNNR 5<br>d.3 0102-03     | Rury winidurkowe karbowane (giętkie) o śr. do 26 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie   | m              |              |                |
|                                 |                           | 12  | m              | 12.000       |                |
|                                 |                           |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>12.000</b>  |
| 24                              | KNNR 5<br>d.3 0201-02     | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 2.5 mm <sup>2</sup> wciągane do rur. Wsp. do R = 2   | m              |              |                |
|                                 |                           | 520   | m              | 520.000      |                |
|                                 |                           |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>520.000</b> |
| 25                              | KNNR 5<br>d.3 0201-03     | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 4 mm <sup>2</sup> wciągane do rur  | m              |              |                |
|                                 |                           | 48  | m              | 48.000       |                |
|                                 |                           |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>48.000</b>  |
| 26                              | KNNR 5<br>d.3 0302-01     | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr. do 60 mm. Wsp. do R = 2   | szt.           |              |                |
|                                 |                           | 60  | szt.           | 60.000       |                |
|                                 |                           |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>60.000</b>  |
| 27                              | KNNR 5<br>d.3 0304-02     | Odgaleźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach mocowane bezśrubowo. Wsp. do R = 2  | szt.           |              |                |
|                                 |                           | 60  | szt.           | 60.000       |                |
|                                 |                           |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>60.000</b>  |
| 28                              | KNNR 5<br>d.3 0306-02     | Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej Wsp. do R = 2  | szt.           |              |                |
|                                 |                           | 15  | szt.           | 15.000       |                |
|                                 |                           |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>15.000</b>  |
| 29                              | KNNR 5<br>d.3 0306-06     | Łączniki świecznikowe natynkowe do przygotowanego podłoża. Wsp. do R = 2  | szt.           |              |                |
|                                 |                           | 10  | szt.           | 10.000       |                |
|                                 |                           |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>10.000</b>  |
| 30                              | KNNR 5<br>d.3 0308-01     | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> . Wsp. do R = 2   | szt.           |              |                |
|                                 |                           | 10  | szt.           | 10.000       |                |
|                                 |                           |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>10.000</b>  |
| 31                              | KNNR 5<br>d.3 0406-02     | Aparaty elektryczne o masie do 5 kg   | szt.           |              |                |
|                                 |                           | 2   | szt.           | 2.000        |                |
|                                 |                           |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>   |
| 32                              | KNNR 5<br>d.3 0405-06     | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie   | szt.           |              |                |

| Lp.                      | Podst                    | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz       | Razem          |
|--------------------------|--------------------------|---|----------------|--------------|----------------|
|                          |                          | 2   | szt.           | 2.000        |                |
|                          |                          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>   |
| 33                       | KNNR 5<br>d.3 0407-02    | Wyłącznik nadprądowy 2-biegunowy w rozdzielnicach   | szt.           |              |                |
|                          |                          | 6   | szt.           | 6.000        |                |
|                          |                          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>6.000</b>   |
| 34                       | KNNR 5<br>d.3 0408-02    | Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciiskowa)  | szt.           |              |                |
|                          |                          | 2   | szt.           | 2.000        |                |
|                          |                          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>   |
| 35                       | KNNR 5<br>d.3 1203-01    | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm <sup>2</sup> pod zaciski lub bolce - kostki, Wsp. do R = 2  | szt.żył        |              |                |
|                          |                          | 240   | szt.żył        | 240.000      |                |
|                          |                          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>240.000</b> |
| 36                       | KNNR 5<br>d.3 1301-01    | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia  | miar           |              |                |
|                          |                          | 4   | miar           | 4.000        |                |
|                          |                          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.000</b>   |
| 37                       | KNNR 5<br>d.3 1303-01    | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)  | miar           |              |                |
|                          |                          | 4   | miar           | 4.000        |                |
|                          |                          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.000</b>   |
| 38                       | KNNR 5<br>d.3 1303-02    | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)  | miar           |              |                |
|                          |                          | 4   | miar           | 4.000        |                |
|                          |                          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.000</b>   |
| 39                       | KNNR 5<br>d.3 1305-01    | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)  | prób.          |              |                |
|                          |                          | 4   | prób.          | 4.000        |                |
|                          |                          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.000</b>   |
| 40                       | KNNR 5<br>d.3 1305-02    | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)  | prób.          |              |                |
|                          |                          | 4   | prób.          | 4.000        |                |
|                          |                          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.000</b>   |
| 41                       | KNNR 0-26<br>d.3 0642-01 | Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, na ścianach płaskich zewnętrznych - wykonywanie ręcznie - otynkowanie bruzd. Pas o szer. 20 cm 130 m x 0,20 = 26 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> |              |                |
|                          |                          | 26  | m <sup>2</sup> | 26.000       |                |
|                          |                          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>26.000</b>  |
| 42                       | KNNR 5<br>d.3 0502-01    | Oprawy oświetleniowe przykręcane - żarowa. Tylko montaż oprawy dostarczone przez Zamawiającego).  | ( kpl.         |              |                |
|                          |                          | 80  | kpl.           | 80.000       |                |
|                          |                          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>80.000</b>  |
| <b>4 Malowanie ścian</b> |                          |   |                |              |                |
| 43                       | TZKNBK<br>d.4 XV 0104-01 | Zagruntowanie ścian tynkowych - ściany wokół malowideł malować pędzlem. Przyjąć Wsp. do R = 2   | m <sup>2</sup> |              |                |
|                          |                          | 362   | m <sup>2</sup> | 362.000      |                |
|                          |                          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>362.000</b> |
| 44                       | TZKNBK<br>d.4 XV 0220-01 | Pomalowanie ścian przyozdobionych sztukaterią, uprzednio zagruntowanych - w jednym kolorze- pierwszy raz  | m <sup>2</sup> |              |                |
|                          |                          | 362   | m <sup>2</sup> | 362.000      |                |
|                          |                          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>362.000</b> |
| 45                       | TZKNBK<br>d.4 XV 0220-01 | Pomalowanie ścian w salach przyozdobionych sztukaterią uprzednio zagruntowanych w jednym kolorze- drugi raz   | m <sup>2</sup> |              |                |
|                          |                          | 362   | m <sup>2</sup> | 362.000      |                |
|                          |                          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>362.000</b> |
| 46                       | TZKNBK<br>d.4 XV 0756-01 | Czyszczenie i mycie posadzek kamiennych i terakotowych, malowideł na ścianach - po robotach malarskich  | m <sup>2</sup> |              |                |
|                          |                          | 65  | m <sup>2</sup> | 65.000       |                |
|                          |                          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>65.000</b>  |